

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

Obecný úrad Skároš okr. Košice-okolie	
Dátum: 23.11.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 680/2011
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Obec Skároš
Skároš 91
044 11 Ždaňa

Váš list číslo/zo dňa

-

Naše číslo

2015/ -01/HŽPaZ

Vybavuje/linka

Katonová Anna ☎055/6114219

Košice

18. 11. 2015

Vec

Laboratórny výsledok vzorky vody - i n f o r m á c i a

Dňa 10. 11. 2015 bola zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobratá vzorka vody z **prameňa oproti rodinnému domu č. 79 v obci Skároš**. Vzorka vody bola odobratá v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a bola analyzovaná v rozsahu minimálneho rozboru v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.

Zhodnotenie laboratórneho nálezu (číslo vzorky z CP: 14 040):

Mikrobiologický, biologický nález:

Z analyzovaných ukazovateľov nie je v súlade s limitmi uvedenými v NV SR č. 354/2006 Z. z., v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. ukazovateľ: koliformné baktérie.

Fyzikálno - chemický nález:

Analyzované ukazovatele sú v súlade s limitmi uvedenými v NV SR č. 354/2006 Z. z., v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.

V záujme ochrany verejného zdravia dávame preto občanom, prostredníctvom tejto informácie a Vášho úradu, tieto základné údaje: Voľne dostupné pramene nie sú spoľahlivo chránené a táto skutočnosť vplýva na kvalitu vody a tiež na výdatnosť prameňa. Pramene a studničky sú bez ochranného pásma, a tým nie je vylúčené ich znečistenie napr. ľudskou činnosťou, zvieratami, prírodnými živlami a pod. Preto konzumáciu vody neznámej kvality považujeme z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva za rizikovú pre vznik vodou prenosných ochorení. Je treba zdôrazniť, že spoľahlivá ochrana, ako aj pravidelná údržba vodného zdroja sú prvoradým predpokladom zdravotnej bezchybnosti vody vo vodnom zdroji, čo sa v prípade voľne prístupných zdrojov vody nedá zaručiť.

Nakoľko označovanie prameňov v súvislosti s využívaním vodného potenciálu v danom území spadá do kompetencie príslušných miestnych a obecných úradov, je potrebné, aby ste preukázateľným spôsobom oboznámili obyvateľov, že voda z **tohto prameňa sa nesmie používať ako pitná zo zdravotných dôvodov**.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ul. Ipeľská č. 1
040 11 KOŠICE (16)

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
vedúca odboru
hygieny životného prostredia a zdravia
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ul. Ipeľská č. 1
040 11 KOŠICE (13)
Internet
www.ruvzke.sk

Telefón
055/7860 101

Fax
055/7860 151

IČO
00606723

E-mail
sekretariat@ruvzke.sk